

PLANILHA DE CONTROLE DE ANÁLISES DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

ÁGUA TRATADA REDES E SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

PARÂMETROS	TURBIDEZ Máx.: 5 NTU	pH 6,0 - 9,5 Meta interna 6,0 - 7,5	CLORO 0,2 - 5,0mg/l Limites para a rede 0,2 - 2,0 mg/l	FLÚOR 0,8 - 1,3 mg/l	COR Máx.: 15 Uh	COLIFORMES TOTAIS 95 % AUSÊNCIA	COLIFORMES TERMOTOLERANTES 100% AUSÊNCIA
NÚMERO DE AMOSTRAS PREVISTAS NO MÊS	RECOMENDADO 56	10	56	5	10	56	56
NÚMERO DE AMOSTRAS DO MÊS	46,00	46,00	46,00	46,00	46,00	56,00	56,00
VALORES MÉDIOS	0,85	6,85	1,29	0,53	6,01		
NÚMERO DE AMOSTRAS ACIMA DA FAIXA PERMITIDA	4,90	34,26	6,71	2,71	30,00	0,00	0,00
NÚMERO DE AMOSTRAS ABAIXO DA FAIXA PERMITIDA		33,57	5,68	2,59			
NÚMERO DE AMOSTRAS QUE ATENDE AO LIMITE	41,10	-21,83	33,61	40,70	16,00	56,00	56,00

Novos pradrões

turbidez	
> 5,0 ut	5
<= 5,0 ut	0

cor	
>15,0 ut	30
<= 15,0 ut	0

ph	
> 9,0	0
>=6,0 e <=9,0	0
< 6,0	0

fluoreto	
> 1,5 mg/l	35
<=1,5 mg/l	0
> 1,0 mg/l	2,59
>=0,7 e <=1,0	56
<0,7	5

cloro	
> 5,0 mg/l	3
>2,0 e <=5,0	0
>=0,2 e <= 2,0	5
<0,2	5