

Resultado das análises conforme Portaria de Consolidação 05/2017 (Saída do Tratamento)

Relatório Anual da Qualidade de Água - 2021

Mês	Análises Microbiológica (Saída do Tratamento)						Análises Físio-Químicas (Saída do Tratamento)																
	Nº de análises exigidas	Nº de análises realizadas	Coliformes		Escherichia -		Nº de análises exigidas	Nº de análises realizadas	Cor aparente			Turbidez			pH			Cloro Residual livre			Flúor		
			C	NC	C	NC			Média	C	NC	Média	C	NC	Média	C	NC	Média	C	NC	Média	C	NC
Jan	8	8	8	0	8	0	240	264	2,32	264	0	0,3	264	0	6,98	264	0	1,32	264	0	0,84	264	0
Fev	8	8	8	0	8	0	240	256	2,55	239	0	0,41	239	0	7,04	239	0	1,31	239	0	0,84	230	0
Mar	8	8	8	0	8	0	240	237	3,32	237	0	0,61	237	0	7,14	237	0	1,26	237	0	0,83	237	0
Abr	8	8	8	0	8	0	240	268	2,58	268	0	0,57	268	0	7,18	268	0	1,24	268	0	0,81	268	0
Mai	8	8	8	0	8	0	240	240	2,49	240	0	0,55	240	0	7,21	240	0	1,44	240	0	0,91	240	0
Jun	8	8	8	0	8	0	240	277	5,00	277	0	0,46	277	0	7,6	277	0	1,74	277	0	0,73	277	0
Jul	8	8	8	0	8	0	240	258	1,94	264	0	0,45	264	0	7,18	264	0	1,15	264	0	0,82	264	0
Ago	8	8	8	0	8	0	240	264	2,13	264	0	0,48	264	0	7,12	264	0	1,17	264	0	0,79	264	0
Set	8	8	8	0	8	0	240	267	1,96	267	0	0,39	267	0	7,06	267	0	1,0	267	0	0,89	267	0
Out	8	8	8	0	8	0	240	250	1,82	250	0	0,46	250	0	7,01	250	0	1,06	250	0	0,84	250	0
Nov	8	8	8	0	8	0	240	240	2	240	0	0,39	240	0	7,1	240	0	1,55	240	0	0,92	240	0
Dez	8	8	8	0	8	0	240	295	1,96	295	0	0,37	295	0	7,1	295	0	1,1	295	0	0,81	295	0
	96	96	96	0	96	0	2880	3116		3105	0		3105	0		3105	0		3105	0		3096	0
VMP: Valor máximo permitido pela Portaria 05/2017 Ministério da Saude			Coliformes Totais e E-Coli: Ausência em 100ml			VMP: Valor máximo permitido pela Portaria 05/2017		15 uH			5 uT			6,0 a 9,5			0,2 a 5 mg/l			0,7 a 1,5 mg/l			

LEGENDA

C: Análises em conformidade com o padrão

NC: Análises em não conformidade com o padrão

